

Протокол №14 заседания КЧС и ОПБ района

ПРОТОКОЛ № 14

Заседания КЧС и ОПБ района

п. Глушково

6.06.2012 г.

Присутствуют:

Председатель КЧС и ОПБ

- **Бондарев В.М.**

Заместитель председателя КЧС и ОПБ

- **Доронин В.Н.**

Кудрявцев С.И. -начальник МУП "Глушковское ЖКХ"

Воевода С.Д. – специалист отдела строительства и архитектуры

Завдовьев И.В. - Глушковская газовая служба Рылского филиала
«Курскгаз»

Чувохин Н.А. –начальник Курского филиала ОАО «Центртелеком»

Падюков Н.Д.- начальник ЗАО «Глушковское ДРСУ № 5»

Щербаков Д.А.- начальник ПЧ Глушковского района

Приглашены:

Главы МО-16 человек;

Представитель прокуратуры Глушковского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Состояние противопожарного водоснабжения на территории Глушковского района.

Открыл совещание – председатель КЧС Бондарев В.М.

Довел до сведения присутствующих информацию о необходимости неукоснительного соблюдения требований Федерального закона № 131 «Об общих принципах местного самоуправления», в частности по реализации полномочий органами местного самоуправления в области пожарной безопасности.

По вопросу повестки дня заслушали глав сельских советов, МО «Каржский сельсовет», МО «Марковский сельсовет», МО «Званновский сельсовет».

По вопросу повестки дня выступили:

- Дознаватель ОНД по Рылскому Глушковскому и Кореневскому районам Колесник А.В.

Он довел до сведения присутствующих анализ пожаров и последствий от них, происшедших на территории района за истекший период 2012 года, а так же об обеспечении пожарной безопасности на территории Глушковского района в весеннее - летний пожароопасный период. Так же он довел до сведения присутствующих требования Федерального Закона Российской Федерации № 132 «Об общих принципах местного самоуправления», и статьи 19 Федерального Закона «О пожарной безопасности» № 69 в части реализации первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления на соответствующих территориях.

- Начальник ПЧ Глушковского района Щербаков Д.А.

До сведения присутствующих довел информацию о состоянии пожарного водоснабжения в населенных пунктах района и проблемных вопросах по МО «Марковского с/с», МО «Каржский с/с» МО «Званновского с/с»

Принятые решения:

Главам муниципальных образований района:

Устранить выявленные недостатки, а именно:

1. Администрация МО Званновский сельсовет

- в с. Званное из 4-х башен «Ражновского» 2 башни не укомплектованы гайками для забора воды. Сеть противопожарного водопровода находится в исправном состоянии, но не обеспечивает требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. (в срок до 1.07.2012 г.)

2. Администрация МО Марковский сельсовет

- с. Марково имеется 15 гидрант колонок, все неисправны, водоем в школе, ночью школа закрыта, подъезд невозможен.

- с. Самарка на р.Сейм нет пирса для забора воды.

- с. Дроновка, д. Колодежи, с. Урусы, с. Неониловка, с. Ходейково пруд.(малый уровень воды, затруднен подъезд) Гидрант школы наработает. р.Сейм нет пирса для забора воды. Из 8-ми башен «Ражновского» 5 башен не оборудовано для отбора воды ПА. (в срок до 1.07.2012 г.)

3. Администрация МО Кобыльской сельсовет

- с.Кобылки имеется 10 гидрант колонок, открыть невозможно, заржавели штоки. из 7-ми башен «Ражновского» 1 башня оборудовано для отбора воды ПА (в срок до 1.07.2012 г.)

4. Администрация МО Веселовский сельсовет

- с.Веселое естественный водоем, нет пирса, из 7-ми башен «Ражновского» 4 башни не укомплектованы гайками для забора воды, гидрант около ДК неисправен. (в срок до 1.07.2012 г.)

5. Администрации МО Сухиновского сельсовет

Вновь принятый пожарный гидрант расположенный по адресу: с. Сухиновка ул. Советская не имеет подъезда с твердым покрытием, не имеет соответствующего указателей (объемных со светильником или плоских выполненных с использованием светоотражательных покрытий). Сеть противопожарного водопровода находится в исправном состоянии но не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. (в срок до 1.07.2012 г.)

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на председателя КЧС и ОПБ – заместителя Главы Администрации Глушковского района Бондарева В.М.

Заместитель Главы Администрации Глушковского района

